



ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ ДОО
Број / 1252
Дана / 13.08.2020. год.
КРАГУЈЕВАЦ

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА



Крагујевац, Август 2020.година.



ПД "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" доо КРАГУЈЕВАЦ,
Ул. Бранка Радичевића бр.9,
Крагујевац
ПИБ: 101578513
МБ: 06875793

У складу са чланом 28. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" бр. 111/2009 и 20/2015) и Правилника о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара ("Службени гласник РС", бр. 61/2015) за Привредно друштво "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" доо КРАГУЈЕВАЦ, са седиштем у ул. Бранка Радичевића бр.9, општина Крагујевац, дана 15.08.2020. године, одговорно лице доноси:

П Р А В И Л А ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилима заштите од пожара у Привредном друштву "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" доо КРАГУЈЕВАЦ (у даљем тексту привредно друштво "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ") а у циљу унапређења заштите, спречавања и отклањања опасности и последица од пожара, утврђују се:

- Организација технолошког процеса на начин да ризик од избијања и ширења пожара буде отклоњен, а да у случају његовог избијања буде обезбеђена евакуација људи и имовине и спречено његово ширење;
- Заштита од пожара у зависности од намене објекта са потребним бројем лица оспособљеним за обављање послова заштите од пожара - организација заштите од пожара;
- План евакуације и упутство за поступање у случају пожара;
- Начин оспособљавања запослених за спровођење заштите од пожара.
- Права, обавезе и одговорности запослених за спровођење превентивних мера заштите од пожара,
- Прорачун максималног броја људи који се безбедно могу евакуисати из објекта.

Члан 2.

Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи нормативне, управне, организационо-техничке, превентивне, образовно-васпитне и друге природе, које се предузимају у објекту ради спречавања избијања, ширења и гашења пожара.



Члан 3.

Заштиту од пожара Привредно друштво **“РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ”** организује и непрекидно спроводи у складу са Законом, прописима донетим на основу Закона, нормативним актима из области заштите од пожара и одредбама ових Правила.

Члан 4.

Одредбе ових Правила обавезно се примењују и за све запослене који раде у Привредном друштву **“РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ”**, као и на раднике других правних лица и организација који по било ком основу раде или изводе радове код послодавца.

2. ОРГАНИЗАЦИЈА ТЕХНОЛОШКОГ ПРОЦЕСА НА НАЧИН ДА РИЗИК ОД ИЗБИЈАЊА И ШИРЕЊА ПОЖАРА БУДЕ ОТКЛОЊЕН А ДА У СЛУЧАЈУ ЊЕГОВОГ ИЗБИЈАЊА БУДЕ ОБЕЗБЕЂЕНА ЕВАКУАЦИЈА ЉУДИ И ИМОВИНЕ И СПРЕЧЕНО ЊЕГОВО ШИРЕЊЕ

Члан 5.

Заштита од пожара мора бити организована на такав начин да опасност од пожара буде отклоњена, односно сведена на најмању могућу меру.

2.1. Организација технолошког процеса

Члан 6.

Организација технолошког процеса подразумева:

- Опис делатности које се обављаја;
- Материје које се производе, употребљавају или складиште у објектима;
- Опис објекта, грађевинских конструкција и материјала уграђених у објектима;
- Ризик од настанка пожара у технолошком и другим процесима рада у објектима.

2.2. Опис делатности које се обављају у Привредном друштву “РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ”

Члан 7.

Привредно друштво **“РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ”** је независан медијски сервис у служби грађана Крагујевца и Шумадије који гледаоцима и слушаоцима пружа објективне вести и информације и производи и емитује висококвалитетан телевизијски и радијски програм, са великим бројем ауторских емисија, жанровски разноврсних и професионално продуцираних. Привредно друштво **“РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ”** је по независној уређивачкој политици, али и по својим програмским, кадровским и техничким потенцијалима, медијски лидер централне Србије и суштински Јавни сервис Шумадије.



2.3. Материје које се употребљавају или складиште у објекту

Члан 8.

С обзиром на специфичности правног лица и послова који се обављају у објекту се од горивих материја могу наћи:

Ентеријер: дрво, иверица, тепих, папир, штоф, сценске завесе и др.,

Од материјала који се користе односно који се складиште у објекту могу де наћи: папаир, картон, и друго.

2.4. Опис објекта, грађевинских конструкција и материјала уграђених у објекат

Члан 9.

Основна делатност се обавља на две локације и то у ул. 27 Марта бр.19/2 и у ул. Бранка Радичевића бр.9. Објекат у ул.27 Марта налази се у склопу Тржно пословног центра "Раднички", где Привредно друштво "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" користи просторије које се налазе на другом спрату. Сам објекат је саграђен од армирано бетонских стубова и греда, као и од чврстих грађевинских материјала (блок, цигла и др). Сви зидови су премазани продужним малтером, глетовани и премазани посним бојама осим зидова у санитарном делу постављене керамичке плочице. На појединим зидовима постављена је звучна изолација због природе посла који обавља привредно друштво преко које су постављени различити материјали. На плафонима су постављене амстрон плоче. На подовима су постављене различите подлоге: керамичке плочице, ламинат, етисон, пвц плоче, а у самој режији на подовима је анти статик под. Загревање поменутог објекта одвија се преко даљинског градског грејања. Објекат који се налази у ул. Бранка Радичевића бр.9, Привредно друштво "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" такође дели са другим корисницима. Просторије које користи Привредно друштво "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" налазе се на другом спрату. Објекат је саграђен од армирано бетонских стубова и греда, као и од чврстих грађевинских материјала (блок, цигла и др). Сви зидови су премазани продужним малтером, глетовани и премазани посним бојама осим зидова у санитарном делу постављене керамичке плочице. На појединим зидовима постављена је звучна изолација због природе посла који обавља привредно друштво преко које су постављени различити материјали. На подовима су постављене различите подлоге: керамичке плочице, ламинат, етисон. Загревање поменутог објекта одвија се преко даљинског градског грејања.

Оба ојекта које користи Привредно друштво "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" налазе се у непосредној близини Ватрогасне бригаде Крагујевац.



2.5. Остале инсталације

Члан 10.

У поменутиим објектима су све инсталације вођене на прописан начин са свим сагласностима надлежних органа. Електро - разводни ормани су изведени у складу са важећим техничким прописима. Каблови су положени у зиду испод завршне обраде, или по зидовима обложени каналицама. У свим разводним орманима и спратним таблама постављене су једнополне шеме везе. Климатизација је изведена индивидуалним клима уређајима у свим објектима. На поменутиим објектима постављена је и громобранска инсталација која штити објекат од атмосферског пражњеа. Одређивање нивоа заштите урађено је према стандардима. У поменутиим објектима постављена и противпанична расвета.

2.6. Ризик од настанка пожара

Члан 11.

Ризик од настанка пожара у току обављања процеса рада, постоји на следећим местима:

- Електро - инсталације (опасност од избијања пожара на електро уређајима, компјутерима, штампачима и ддругој опреми која се користи у прцесу рада);
- Електро инсталације ниског напона (сијалична места, утикачи, прекидачи и сл)
- Неспровођење прописаних превентивних мера заштите од пожара од стране запослених.
- Коришћење отвореног пламена или алата који варничи.

Члан 12.

У објектима у складу са врстама материја које су уграђене у објекте или се користе у току технолошког процеса рада, а у складу са стандардом СРПС ЕН 2:2011, могу се очекивати пожари класе:

- „А“ (чврстих материја);
- „Е“ (електроинсталације и уређаји под напоном)

2.7. Опште мере заштите од пожара

Члан 13.

У циљу отклањања узрока пожара, спречавања избијања и ширења пожара, гашења пожара и спасавања корисника услуга, запослених лица и имовине , потребно је спроводити следеће мере заштите од пожара:

- Приликом изградње нових или реконструкције постојећег објекта обавезно прибавити мишљење МУП-а у погледу заштите од пожара;
- Забрањено је уношење и складиштење лако запаљивих средстава и течности;



- Забрањено је користити запаљиве течности за прање и чишћење;
- Забрањено је складиштење око разводних електро ормана;
- У свим објектима и у свим просторијама забрањена је употреба отвореног пламена, и обавезно спровођење забране пушења;
- Радови заваривања, резања и лемљења унутар и на објекту, као и радови са употребом отвореног пламена, могу се обављати уз примену важеће Уредбе о извођену радова заваривања, резања и лемљења на привременим местима („Службени гласник СРС“, бр. 50/1979);
- Сви путеви, пролази и прилази, као и излази морају бити слободни и на њих не сме се складиштити никакав материјал или опрема;
- Сва саобраћајна средства смеју се паркирати само на прописаним местима.
- Све врсте уређаја морају бити изведене и одржаване према важећим стандардима и прописима;
- Место искључења напајања објекта електричном енергијом мора бити посебно и видно означено;
- Електричне, водоводне и остале инсталације треба редовно контролисати и држати у исправном стању у складу са важећим стандардима и прописима;
- На свим поменутих инсталацијама интервенције могу вршити само стручна и овлашћена лица;
- Запаљив материјал не складиштити у близини грејних тела или других извора топлоте у сном објекту;
- На потребна места поставити адекватна средства за гашење пожара, а према процени угрожености од пожара;
- Средства и опрема за гашење пожара морају бити у исправном стању, сервисирани и контролисани у предвиђеном року и морају бити постављени на видном и приступачном месту;
- Редовно мерење и електро и громобранске инсталације у објектима у предвиђеном законском року.
- Графички прилази Плана евакуације морају бити постављени на видно место;
- Знаци за евакуацију морају бити постављени у складу са Планом евакуације;
- Упутства за поступање у случају пожара и евакуације морају бити постављени на видно место.
- Обавезна провера на крају рада дали су сви уређаји и опреме искључени и стављени ван функције.

Члан 14.

Уколико се предвиђене мере, поступци и радње прописане овим Правилима доследно поштују и спроводе, сматра се да је ризик од избијања и ширења пожара отклоњен, а у случају настанка пожара биће спречено његово ширење, умањене штетне последице и обезбеђена евакуација радника, гостију и дела имовине.



2.9. Техничка опрема и средства за гашење пожара

Члан 15.

Техничка опрема и средства за гашење пожара у објектима Привреднг друштва "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" су мобилни уређаји за почетно гашење пожара тип „С“, мобилни уређаји за почетно гашење пожара тип „ЦО2“, унутрашња хидрантска мрежа, громобранска инсталација, паник светиљке. Поред наведене техничке опреме објекат у ул. 27. Марта бр.19 систем за аутоматску детекцију и дојаву пожара.

Члан 16.

За гашење пожара користиће се мобилни уређаји за почетно гашење пожара тип „С“, мобилни уређаји за почетно гашење пожара тип „ЦО2“, унутрашња хидрантска мрежа. Врста и количина ватрогасних апарата за гашење пожара, одговарају условима рада у просторијама у објектима, важећим техничким прописима и предлогом одговорног лица на пословима заштите од пожара.

Члан 17.

Средства и опрема намењена за гашење пожара, могу се користити само ако одговарају важећим стандардима или по добијању атеста од овлашћеног правног лица за оне, за које нису утврђени важећи стандарди.

Члан 18.

Средства и опрема за гашење пожара, постављају се на приступачним и видним местима и могу се користити само за потребе локализовања и гашења пожара. Места где се налазе ватрогасне справе видно су означена посебним ознакама.

Члан 19.

Опрема и средства за гашење пожара, одржавају се у исправном стању и о томе се води уредна евиденција од стране лица за спровођење заштите од пожара. Провера исправности средстава и опреме за гашење пожара, врши се према упутствима произвођача и важећим прописима (сваких шест месеци) од стране овлашћеног акредитованог тела, а установљени недостаци морају се одмах отклонити.

2.10. Мере заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљња на привременим местима

Члан 20.

Рад са отвореним пламеном и уређајима са усијаним површинама за заваривање, резање и лемљење, може се обављати у просторијама тек пошто се прибави одобрење и предузму мере заштите од пожара и обезбеде средства за гашење



пожара. Одобрење за заваривање издаје стручни запослени на пословима заштите од пожара за објекат. Стручни запослени води евиденцију о радовима заваривања и врши контролу пре почетка, у току и после извршених радова заваривања, учествује у примопредаји ових радова, води евиденцију издатих одобрења, као и друге документације у вези са извођењем радова и одговоран је за поштовање процедуре при обављању истих.

Члан 21.

У циљу спречавања избијања пожара на привременим местима за заваривање, у складу са одредбама Уредбе о спровеђењу мера заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења („Службени гласник СРС“, бр. 50/1979) потребно је предузети следеће мере:

- Приликом заваривања на привременим местима простор мора да буде очишћен од запаљивог материјала у полупречнику од 10 м, од места заваривања. Ако се не може испунити овај услов, онда се запаљиви материјал мора заштитити ватроотпорним параваном. Ако се приликом заваривања подови квасе, радници који врше електро заваривање морају бити заштићени од могућег струјног удара.
- Приликом заваривања у зони унутар 10 м од места рада, сви отвори или пукотине морају да се прекрију, како би се спречио прелаз варнице у суседне просторије, системи цевовода, транспортних трака који могу да пренесу варницу до удаљених запаљивих материјала, морају да буду проивпожарно заштићени у складу са важећим прописима или ван погона.
- Заваривање у близини зидова, преграда, таваница или кровова, грађених од запаљивих материјала, може се вршити само са постављеним ватросталним параваном.
- Заваривање се не сме обављати на металним преградама, зидовима, таваници или крову који имају гориву облогу, нити на зидовима или преградама од запаљивог материјала.
- Заваривање металних цеви и других металних површина, који су у додиру са зидовима, преградама, таваницама или крововима од запаљивог материјала, не сме се вршити ни у случајевима ако се може изазвати пожар услед топлотне проводљивости.
- Приликом заваривања металних зидова, таваница, кровова, цевовода и др. запаљиви материјали на другој страни морају се уклонити или уколико то није могуће, онда се на супротној страни од места рада поставља ватрогасна стража.
- Радници који обављају заваривање, морају да буду обучени у руковању расположивом опремом за гашење пожара на месту заваривања и системом узбуњивања у случају појаве пожара.
- Приликом издавања одобрења за заваривање, лице за спровођење заштите од пожара мора да одреди обавезно присуство ватрогасне страже при обављању



заваривања. Ватрогасна стража са одговарајућом опремом и средствима за гашење пожара мора да остане код места заваривања још најмање један сат после завршетка заваривања.

- Радници који врше заваривање, употребом боце са ацетиленом и кисеоником, морају да се придржавају следећих правила:
- при коришћењу ацетилена из боце, отварање вентила мора да буде лагано до краја;
- при постављању редуктора притиска на боци са кисеоником, заптивач и навој као и алат и руке радника не смеју да буду запрљане масним материјама;
- боце морају да буду заштићене од дејства сунчевих зрака;
- боце се не смеју загревавати преко 35 °Ц, боце се не смеју котрљати нити складиштити у хоризонталном положају;
- боце морају да буду заштићене од пада помоћу обујмица или ланца.

3. ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ЗАВИСНОСТИ ОД НАМЕНЕ ОБЈЕКТА СА ПОТРЕБНИМ БРОЈЕМ ЛИЦА ОСПОСОБЉЕНИХ ЗА ОБАВЉЕЊЕ ПОСЛОВА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

3.1. Организација послова заштите од пожара

Члан 22.

Ради спровођења прописаних и наложених мера заштите од пожара, као и других послова и задатака прописаних Законом и другим прописима из области заштите од пожара, овим Правилима, у складу са Законом, ствара се организација заштите од пожара. Организацију заштите од пожара чине: Директор, овлашћена лица за спровођење послова заштите од пожара (Референт ЗОП-а) и запослени радници.

Члан 23.

Привредно друштво "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" мора имати лице за спровођење превентивних мере и послова заштите од пожара (Референт ЗОП-а), стручно оспособљене са стеченим Уверењем о положеном стручном испиту из области заштите од пожара.

Члан 24.

За непосредно организовање спровођења мера из области заштите од пожара, као и организовање гашења пожара и послова спасавања лица и материјалних добара угрожених пожаром, задужено је лице за спровођење заштите од пожара, односно тренутно присутни радници.

Члан 25.



Уколико Привредно друштво "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" нема лица која испуњавају услове за обављање послова заштите од пожара, може у складу са законом ангажовати уговором правно лице које испуњава неопходне услове (има запослена лица са стеченим Уверењем о положеном стручном испиту из области заштите од пожара и радно искуство на обављању послова заштите од пожара, као и друге прописе који регулишу ову област).

У случају ангажовања правног лица за обављање послова лица за спровођење заштите од пожара, послове спровођења евакуације, организовање гашења пожара и спасавања лица и материјалних добара угрожених пожаром, преузима лице које је у сталном радном односу код послодавца - запослени.

Члан 26.

Лице за спровођење послова заштите од пожара има следећа права и обавезе:

- Спроводи превентивне мере заштите од пожара утврђене Законом и другим прописима и овим Правилима;
- Утврђује број и размештај ватрогасних апарата и друге опреме, контролише њихову исправност и предузима потребне мере ради њихове замене, поправке, сервисирања и сл;
- Учествује у припреми предлога аката из области заштите од пожара и након њиховог доношења спроводи све утврђене мере, које су у делокругу његових послова;
- Контролише спровођење утврђених или наложених мера заштите од пожара;
- У случају избијања пожара непосредно учествује у утврђивању узрока пожара и о томе подноси информацију директору;
- Води потребне евиденције из области заштите од пожара, као и друге евиденције из делокруга заштите од пожара;
- Редовно извештава директора о свим појавама, променама и проблемима из области заштите од пожара и предлаже предузимање конкретних мера;
- Прати прописе из области заштите од пожара, предлаже и предузима потребне мере за унапређење заштите од пожара;
- Врши основну обуку запослених лица из области заштите од пожара, према програму обуке на коју је прибавио сагласност МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу.
- Сваки запослени мора проћи основну обуку у року од 30 дана од дана заснивања радног односа и проверу знања сваке треће године;
- Предлаже и контролише спровођење мера и норматива заштите од пожара приликом адаптација, реконструкција, поправки и сервисирања која се врше у објектима;
- Врши непосредну контролу спровођења утврђених или наложених мера заштите од пожара;
- У случају констатовања одређених неправилности и недостатака због којих постоји непосредна опасност од избијања пожара, упозорава запослене или налаже непосредно запосленима хитно отклањање уочених неправилности, а по потреби и забрањује рад;



- Врши евакуацију присутних лица и руководи гашењем пожара до доласка службеника Ватрогасно спасилачке јединице, где командиру интервенције предаје руковођење и све информације од значаја;
- Након пожара са инспекциским органима врши увиђај о насталом догађају.

Члан 27.

Запослени има следеће права и обавезе из области заштите од пожара:

- Спроводи заштиту од пожара свих материјалних добара којим располаже, на начин који обезбеђује потпуну личну и имовинску сигурност људи и сигурност имовине;
- Предузима, спроводи и придржава се прописаних мера заштите од пожара;
- У току рада стално контролише рад и исправност уређаја, инсталација у непосредној и широј радној околини, сваки квар или неисправност одмах пријављује послодавцу, а након завршетка радног времена утврђује да ли су уређаји, инсталације и други електрични потрошачи искључени;
- Пажљиво рукује опасним и лако запаљивим материјалима;
- Стара се да приступ његовом радном местима буде слободан, како би се несметано приступило средствима за гашење пожара у случају потребе;
- Непосредно учествује у гашењу пожара и гаси пожар, одмах обавештава Ватрогасно спасилачку јединицу на телефонски број **193**.

Члан 28.

Директор има следећа права и обавезе из области заштите од пожара:

- Доноси нормативна акта из области заштите од пожара и обезбеђује висину потребних средстава за заштиту од пожара;
- Остварује увид у стање организације заштите од пожара и степен безбедности и предузима мере у циљу унапређења заштите од пожара;
- Одговоран је за организовање заштите од пожара, за спровођење мера заштите од пожара, а нарочито за примену прописаних и наложених мера заштите од пожара које је предложио референт заштите од пожара или инспекциски органи;
- У случају када се уоче или констатују одређена одступања или недостаци, дужан је да одмах предузме мере у циљу отклањања уочених неправилности;
- Контролише вршење благовременог и потпуног информисања запослених са стањем, мерама и средствима које се предузимају на спровођењу и унапређењу заштите од пожара;
- Стара се о благовременом и прописаном отклањању утврђених недостатака;
- Стара се о благовременој и прописаној набавци средстава и опреме за гашење пожара, њиховом наменском коришћењу и прописаном одржавању.



3.2. Одговорност запослених због непридржавања прописаних мера Заштите од пожара

Члан 29.

Запослени су дужни су да се у свом раду придржавају мера заштите од пожара прописаних Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона и овим Правилима, као и мера које им на основу наведених прописа наложе одговорно лице за спровођење мера заштите од пожара.

Члан 30.

Радно ангажовани, који у делокругу свог радног места на које су распоређени, не испуњавају задатке и обавезе у вези са заштитом од пожара прописане Законом и прописима донетим на основу Закона, чине тежу повреду радне обавезе:

- Лице за спровођење заштите од пожара, уколико не испуњава задатке и обавезе у складу са чланом 26. ових Правила;
-
- Запослени, уколико не испуњавају задатке и обавезе у складу са чланом 27. ових Правила;
- Директор, уколико не испуњава задатке и обавезе у складу са чланом 28. ових Правила;

4. ПЛАН ЕВАКУАЦИЈЕ

Члан 31.

У циљу обезбеђивања сигурне евакуације људи и имовине у случају ванредних ситуација (избијање пожара или експлозије, земљотреса, елементарна непогода, дојава о могућем терористичком нападу, итд.), доноси се План евакуације.

Члан 32.

План евакуације садржи текстуални и графички део.

Текстуални део обухвата:

- састав за организацију евакуације (руководећи-извршилачки);
- начин активирања састава за организацију евакуације;
- обавештавање затечених лица;
- задужења лица у организацији евакуације;
- начин руковођења евакуацијом (овлашћења);
- начин за откривање пожара и узбуњивање;
- одређивање путева евакуације.

Графички део Плана евакуације обухвата:



- евакуационе табле са распоредом просторија;
- правце кретања угрожених у случају евакуације;
- нумерацију просторија, степеништа и евакуационих излаза;
- место и распоред мобилне ватрогасне опреме, разводних електроормана;
- легенду са значењем нумеричких знакова и симбола на евакуационој табли.

Графички део Плана евакуације се истиче на видљивом месту, а израђује се и поставља за сваку етажу објекта посебно.

Члан 33.

Прорачун евакуације за максимални број људи који могу да се евакуишу из објекта. Сви објекти су приземни и евакуација се одвија улазно- излазним вратима

Евакуација обухвата организовани начин напуштања просторије пре него што наступи угрожавање живота и здравља запослених и присутних посетилаца.

Врата за евакуацију у случају опасности морају се отворати у правцу излаза из објекта. Врата за евакуацију у случају опасности не смеју да буду закључана или блокирана.

За прорачун потребног броја евакуацијских излаза и њихових димензија, важан фактор је **специфична пропусна моћ - СПМ**, која показује број људи који може да прође кроз пролаз или излаз одређене ширине у току једног минута.

Ширина пролаза	СПМ
0,9 м	48-62 особе/мин
1,4 м	78-90 особа/мин
1,8 м	98-108 особа/мин

Прорачун евакуације за мах. број људи који могу да се евакуишу из објекта телевизије Крагујевац ул. 27. Марта бр. 19/2 врата из канцеларија

N – број људи

Из ТП21 мин. Ширина врата 0.6 м за евакуацију 100 људи

$N \cdot 1.25$ - мах. број људи за евакуацију

$N = 40 + 20$ (запослени + гости) = 60, $N^* = 60 \times 1.25 = 75$

$N^* \times 0.6 / 100$

$60 \times 1.25 \times 0.6 / 100 = 0,45$ м

$B = 0,9$ м – ширина евакуационих врата.

Мах број људи који могу да се евакуишу за постојећу ширину врата

$60 : 100 = 90 : E$

$E = 90 \times 100 / 60 = 150$ људи

Закључак ширина врата од 0,9 м задовољава максимални број људи који се евакуишу из објекта јер је из прорачуна максимални број људи 60 а максимално је могуће евакуисати 150 особа.



Прорачун евакуације за мах. број људи који могу да се евакуишу из објекта телевизије Крагујевац ул. 27. Марта бр. 19/2 врата из студија, врата у ходнични део тржног центра

N – број људи

Из ТП21 мин. Ширина врата 0.6 м за евакуацију 100 људи

$N * 1.25$ - мах . број људи за евакуацију

$N = 40 + 20$ (запослени + гости) = 60, $N^* = 60 \times 1.25 = 75$

$N^* \times 0.6 / 100$

$60 \times 1.25 \times 0.6 / 100 = 0,45$ м

$B = 1,8$ м – ширина евакуационих врата.

Мах број људи који могу да се евакуишу за постојећу ширину врата

$60 : 100 = 180 : E$

$E = 180 \times 100 / 60 = 300$ људи

Закључак ширина врата од 1,8 м задовољава максимални број људи који се евакуишу из објекта јер је из прорачуна максимални број људи 60 а максимално је могуће евакуисати 300 особа.

Прорачун евакуације за мах. број људи који могу да се евакуишу из објекта радио Крагујевац ул. Бранка Радичевића бр. 9 врата из канцеларија

N – број људи

Из ТП21 мин. Ширина врата 0.6 м за евакуацију 100 људи

$N * 1.25$ - мах . број људи за евакуацију

$N = 40 + 20$ (запослени + гости) = 60, $N^* = 60 \times 1.25 = 75$

$N^* \times 0.6 / 100$

$60 \times 1.25 \times 0.6 / 100 = 0,45$ м

$B = 0,9$ м – ширина евакуационих врата.

Мах број људи који могу да се евакуишу за постојећу ширину врата

$60 : 100 = 90 : E$

$E = 90 \times 100 / 60 = 150$ људи

Закључак ширина врата од 0,9 м задовољава максимални број људи који се евакуишу из објекта јер је из прорачуна максимални број људи 60 а максимално је могуће евакуисати 150 особа.

Прорачун евакуације за мах. број људи који могу да се евакуишу из објекта радио Крагујевац ул. Бранка Радичевића бр.9 главни излаз из објекта

N – број људи

Из ТП21 мин. Ширина врата 0.6 м за евакуацију 100 људи

$N * 1.25$ - мах . број људи за евакуацију

$N = 40 + 20$ (запослени + гости) = 60, $N^* = 60 \times 1.25 = 75$

$N^* \times 0.6 / 100$

$60 \times 1.25 \times 0.6 / 100 = 0,45$ м

$B = 1,8$ м – ширина евакуационих врата.

Мах број људи који могу да се евакуишу за постојећу ширину врата

$60 : 100 = 180 : E$

$E = 180 \times 100 / 60 = 300$ људи



Закључак ширина врата од 1,8 м задовољава максимални број људи који се евакуишу из објекта јер је из прорачуна максимални број људи 60 а максимално је могуће евакуисати 300 особа.

4.1. Састав за организацију евакуације

Члан 34.

У циљу организовања ефикасне евакуације, одређено је лице за спровођење превентивних мера ЗОП-а - **руководилац евакуације или у његовом одсуству руководиоци одељења** и извршиоци евакуације - **остали запослени**, који учествују у организацији и спровођењу евакуације (јављају руководиоцу евакуације о настанку и природи пожара, објављују евакуацију и извршавају наређења руководиоца евакуације). Евакуација ће се увежбавати редовно у терминима које предложи лице за спровођење превентивних мера заштите од пожара, на основу одобрења директора. Сви запослени дужни су да присуствују увежбавању евакуације.

4.2. Начин активирања састава за организацију евакуације

Члан 35.

- По настанку пожара алармирање се врши **искључиво** руководиоцу евакуације;
- Руководилац евакуације може да добије информацију о пожара и од својих запослених, од гостију или системом за дојаву пожара.
- По пријему информације о месту, величини и правцима ширења пожара, руководилац евакуације оцењује ситуацију и даје налог и упутства запосленима за организацију евакуације о начину и правцу евакуације, у зависности од угрожености, и објављује евакуацију;
- Обавештавање о пожару Ватрогасну јединицу на телефон **193** ће извршити лице за спровођење превентивних мера заштите од пожара, или запослени у његовом одсуству, и то одмах по утврђивању пожара;
- По доласку на место догађаја, поред лица за спровођење превентивних мера заштите од пожара, или запослених, евакуацију може наредити и командир интервенције из састава Ватрогасне јединице, уколико процени да је евакуација потребна.

4.3. Обавештавање затечених лица

Члан 36.

Приликом давања упозорења лицима и налога за евакуацију, потребно је придржавати се следећег:

- Гласно, високим тоном саопштити потребу евакуације из објекта;
- Спречити избијање панике приликом евакуације;
- Одмах указати на правац кретања при напуштању објекта;
- Смиреним, али енергичним гласом остварити ауторитет код организовања евакуације;



- Са евакуисаним лицима које је неопходно евакуисати, константно обављати разговор, што је могуће смиренијим тоном и **не дозволити** да се мењају издате команде.

4.4. Задужење лица у организацији евакуације

Члан 37.

У организацији евакуације, **руководилац евакуације** има следећа задужења:

- по добијању информација о ванредној ситуацији (избијању пожара, елементарне непогоде, најаве подметнуте експлозивне направе, и сл.) издаје налог заспосленима и гостима за евакуацију,
- контролише да ли су сви гости и запослени напустили објекат,
- обавештава Ватрогасну јединицу и директора,
- врши прозивку на месту окупљања и обавештава командира Ватрогасно - спасилачке јединице о несталим лицима, извршава све његове налоге.

Извршиоци евакуације - остали запослени имају следеће обавезе:

- када примети пожар, о томе одмах обавесте руководиоца евакуације,
- извршавају налоге руководиоца евакуације,
- усмеравају госте ка излазима за евакуацију и упућују их на место окупљања,
- контролишу да ли су сви гости напустили објекат,
- помажу у евакуацији имовине и гашењу пожара.

4.5. Начин руковођења евакуацијом - овлашћења

Члан 38.

Руководилац евакуације руководи евакуацијом у складу са Планом евакуације, водећи посебно рачуна да се спречи стварање панике приликом извођења евакуације.

Доласком Ватрогасно - спасилачке јединице на лице места, руковођење акцијом гашења и спашавања преузима командир Ватрогасно - спасилачке јединице, и његова изречена команда је обавезујућа за све запослене и присутна лица.

4.6. Начин за откривање пожара и узбуњивање

Члан 39.

- Запослено или друго лице које примети пожар, о избијању пожара обавестиће руководиоца евакуације, пожар се може детектовати и ситемом за рано откривање и дојаву у објектима где је поменути систем инсталиран;
- Од стране руководиоца евакуације и запослених обићи ће се место где је дошло до избијања пожара, како би се утврдио карактер и величина пожара;
- Након утврђивања да је дошло до избијања пожара, руководилац евакуације позивају Ватрогасно - спасилачку јединицу у помоћ, а затим сви запослени приступају гашењу пожара средствима за гашење пожара којима објекат располаже, и то уколико се ради о



почетном пожару који не угрожава њихову безбедност, док се у исто време врши евакуација присутних лица;

- По алармирању, затечена лица (деца, гости) усмеравају се ка излазу за евакуацију. По напуштању простора од стране затечених лица, запослени проверавају да ли је простор евакуисан;
- Место окупљања - БЕЗБЕДНО МЕСТО одређено је Планом евакуације и налази се на безбедном одстојању од објеката.
- Повратак запослених у објекат је могуће тек по завршетку акције гашења пожара, односно када командира Ватрогасно - спасилачке јединице дозволи улазак.

4.7. Пuteви евакуације

Члан 40.

Путеви за евакуацију су најкраћи путеви који из угроженог простора и излаза из објекта воде у слободан простор. Излази и путеви евакуације морају бити адекватно обележени и стално проходни.

5. УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА

Члан 41.

Сваки запослени који примети пожар, дужан је да га угаси, ако то може да учини без опасности по себе или другог.

О избијању пожара обавештава лице задужено за заштиту од пожара и директора, на достављене бројеве телефона.

Члан 42.

Пожар се детектује посредством запослених или гостију који се налазе у објекту или системом за аутоамтску детекцију и дојаву пожара у објектима где је поменути ситем инсталиран. Након детекције пожара, обавештава се руководиоц евакуације, који у складу са ситуацијом даје налог за евакуацију радницима и гостима који су у објекту.

5.1. Поступак приликом позивања Ватрогасно - спасилачке јединице

Члан 43.

Приликом позивања Ватрогасно - спасилачке јединице (193), потребно је дати следеће податке:

- име и презиме (функција),
- адресу догађаја,
- место догађаја,
- назив објекта,
- опис догађаја (пожар, експлозија...),



- спратност објекта,
- нагласити и потребу за евакуацијом и број повређених и угрожених лица,
- најпогоднији приступ објекту (локацији),
- број телефона са кога се врши позивање броја 193,
- дати и друге податке које дежурни у центру Ватрогасно - спасилачке јединице тражи;

После пријаве о насталом пожару, потребно је спустити слушалицу, како би дежурни у центру Ватрогасно - спасилачке јединице, могао проверити истинитост обавештења о пријављеном пожару.

На улазу у објект запослени ће сачекати Ватрогасно - спасилачку јединицу, где ће командир пренети неопходне податке о догађају.

По доласку Ватрогасно - спасилачке јединице, руководилац акције гашења пожара је командир Ватрогасно - спасилачке јединице која гаси пожар. У току гашења пожара, нико нема право да мења одлуке лица које руководи акцијом гашења пожара и спасавања људи и имовине.

Члан 44.

За успешну интервенцију гашења пожара, потребно је предузети следеће:

- Одмах искључити на главном разводном ормару (ГРО) мрежно напајање електричном енергијом.

Члан 45.

О насталом пожару обавештава се и МУП, Полициска станица (192).

Члан 46.

Гашење пожара и спасавање људи и имовине, врши се док се пожар не угаси, односно док се спасавање не заврши.

5.2. Поступак при отклањању последица експлозије или пожара

Члан 47.

Запослени који се затекне на месту пожара или експлозије, дужан је да предузме потребне мере обезбеђења тог места, да би се обезбедили трагови и други докази до доласка Полиције, а ради разјашњавања и утврђивања узрока пожара или експлозије.

Члан 48.

Уколико постоји опасност од поновног избијања пожара, руководилац акције гашења пожара одредиће ватрогасну стражу са потребним бројем ватрогасаца, справа и опреме на месту пожара.



**6. НАЧИН ОСПОСОБЉАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА**

Члан 49.

Оспособљавање запослених за спровођење заштите од пожара врши се на основу Програма основне обуке запослених из области заштите од пожара, који је донет на основу одредби Закона и Правилника о минимуну садржине општег дела обуке запослених из области заштите од пожара, и који је добио сагласност надлежног органа МУП-а, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу.

Садржај Програма основне обуке обезбеђује стицање најнеопходнијих теоријских и практичних знања из области заштите од пожара. Програм обуке се такође заснива и на специфичностима радног процеса који се обавља у основној школи.

Поред основне обуке и провере знања из области заштите од пожара неопходно је организовати и увежбавати редовну евакуацију из објекта са запосленима. Евакуација ће се увежбавати редовно у терминима које предложи лице за спровођење послова заштите од пожара, а на основу одобрења одговорног лица Привредног друштва **“РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ”**.

Сви запослени су дужни да присуствују увежбавању евакуације.

Члан 50.

Основна обука запослених из области заштите од пожара изводи се путем предавања и практичних вежби, по утврђеном програму.

Редовна основна обука врши се у року од 30 дана од дана заснивања радног односа, с тим да се једном у 3 године врши провера знања.

Члан 51.

По извршеној обуци запослених обавезно се спроводи поступак провере знања и провере практичне оспособљености путем одговарајућих тестова.

О провери знања запослених води се одговарајућа евиденција.

Послове организовања провере знања, вођење евиденције и друго, врши лице одговорно за спровођење превентивних мера заштите од пожара.



ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Са одредбама ових Правила заштите од пожара, морају бити упознати сви запослени.

Члан 53.

На сва питања из области заштите од пожара која нису регулисана овим Правилима, примењиваће се важећи закони и други прописи. Тумачење евентуалних нејасноћа одредби ових Правила даје директор или лице за спровођење заштите од пожара.

Члан 54.

Измене и допуне ових Правила врше се на начин и по поступку који је важио за њихово доношење, или по решењу инспектора Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу.

Члан 57.

Ова Правила ступају на снагу даном доношења и потписивањем одговорног лица Привредног друштва "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ".

М.П. ПД "РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА КРАГУЈЕВАЦ" доо

Овлашћено лице

П
ТЕЛЕ
КРА
доо
III
КРАГУЈЕВАЦ